

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025	00:00	28,88	17,53	11,35			1		1	1	1				11,62	11,60
	01:00	25,63	15,57	10,06			1			1	1				10,28	10,26
	02:00	24,69	15,01	9,68						1	1				9,87	9,88
	03:00	24,14	14,66	9,48						1	1				9,67	9,66
	04:00	24,26	14,75	9,51						1	1				9,70	9,70
	05:00	25,60	15,54	10,06					1	1	1				10,21	10,23
	06:00	30,60	18,76	11,84					1	1	1				12,13	12,19
	07:00	37,80	24,45	13,35					1	1	1				13,71	13,72
	08:00	41,25	28,32	12,93			1		1	1	1				13,73	13,73
	09:00	42,63	29,95	12,69			1		1	1	1				13,73	13,73
	10:00	42,62	29,88	12,74			1		1	1	1				13,73	13,73
	11:00	42,03	28,91	13,11			1		1	1	1				13,73	13,73
	12:00	43,21	30,34	12,86			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	43,17	30,22	12,95			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	42,83	30,02	12,80			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	41,26	28,04	13,23			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	42,99	30,41	12,58			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	47,86	34,94	12,92			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	53,12	39,89	13,23			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	19:00	52,90	39,97	12,93			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	50,65	37,74	12,91			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	45,78	33,78	12,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	40,25	27,86	12,39			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	23:00	34,60	21,80	12,80				1		1	1				13,54	13,51

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης