

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025	00:00	27,54	20,95	6,59	0,00					1	1	1				10,39	10,43
	01:00	24,37	17,12	7,24	0,00		1				1	1				11,26	11,21
	02:00	23,98	18,44	5,54	0,00		1				1	1				9,41	9,43
	03:00	23,43	17,53	5,90	0,00		1				1	1				9,82	9,81
	04:00	23,43	18,24	5,20	0,00		1				1	1				9,00	9,04
	05:00	24,11	16,72	7,40	0,00		1				1	1				11,26	11,26
	06:00	28,19	21,47	6,72	0,00		1			1	1	1				10,61	10,59
	07:00	33,50	27,02	6,48	0,00		1			1	1	1		2		10,40	10,40
	08:00	35,10	27,78	7,33	0,00		1		1	1	1	1		2		11,04	11,10
	09:00	34,03	25,57	8,45	0,00		1			1	1	1		1		12,32	12,24
	10:00	32,63	27,52	5,10	0,00		1			1	1	1		3		8,88	8,95
	11:00	31,71	24,78	6,93	0,00				1	1	1	1				10,81	10,80
	12:00	31,39	28,24	3,15	0,00				1	1	1	1				6,23	7,12
	13:00	30,27	28,72	1,56	0,00				1	1	1	1				2,00	5,42
	14:00	28,39	26,30	2,09	0,00				1	1	1	1				3,21	3,28
	15:00	29,27	25,68	3,59	0,00				1	1	1	1				5,26	8,78
	16:00	30,96	25,62	5,34	0,00				1	1	1	1				10,33	10,40
	17:00	36,13	30,15	5,98	0,00				1	1	1	1				13,50	13,53
	18:00	42,24	37,02	5,22	0,00	1	1		1	1	1	1		1		13,73	13,73
	19:00	45,51	41,85	3,66	0,00	1	1		1	1	1	1		3		13,73	13,73
	20:00	44,88	41,25	3,63	0,00	1	1		1	1	1	1		3		13,73	13,73
	21:00	41,71	37,39	4,32	0,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	36,52	32,93	3,58	0,00		1		1	1	1	1				12,95	12,89
	23:00	31,23	29,69	1,54	0,00				1	1	1	1				10,15	10,14

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 12:00 με 15:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο σύστημα εποπτείας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης