

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 5 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 5 Απριλίου 2025	00:00	23,18	20,64	2,54	0,00				1		1	1				8,06	8,06
	01:00	20,73	18,68	2,06	0,00				1		1	1				5,65	5,65
	02:00	19,83	19,41	0,41	0,00				1		1	1				4,71	4,71
	03:00	19,31	19,15	0,15	0,00				1		1	1				4,17	4,17
	04:00	18,86	18,86	0,00	0,00				1		1	1				3,67	3,67
	05:00	19,52	19,50	0,02	0,00				1		1	1				4,34	4,34
	06:00	21,46	21,42	0,03	0,00				1		1	1				6,28	6,28
	07:00	23,83	23,82	0,01	0,00				1	1	1	1				5,69	5,69
	08:00	25,53	25,52	0,00	0,00				1	1	1	1				4,85	4,85
	09:00	25,81	25,77	0,04	0,00				1	1	1	1				5,16	5,16
	10:00	24,67	24,40	0,27	0,00				1	1	1	1				4,02	4,02
	11:00	24,29	24,27	0,02	0,00				1	1	1	1				3,62	3,62
	12:00	25,33	25,21	0,13	0,00				1	1	1	1				4,69	4,69
	13:00	27,39	27,30	0,09	0,00				1	1	1	1				6,70	6,70
	14:00	27,78	27,65	0,14	0,00				1	1	1	1				7,14	7,14
	15:00	26,23	25,82	0,41	0,00				1	1	1	1				5,65	5,65
	16:00	24,43	23,94	0,49	0,00				1	1	1	1				3,79	3,79
	17:00	26,25	25,68	0,57	0,00				1	1	1	1				5,58	5,58
	18:00	29,07	28,82	0,25	0,00				1	1	1	1				8,38	8,38
	19:00	33,20	33,12	0,08	0,00		1		1	1	1	1				10,95	10,95
	20:00	37,80	37,80	0,00	0,00	1	1		1	1	1	1				13,68	13,68
	21:00	36,07	36,07	0,00	0,00	1	1		1	1	1	1				12,86	12,86
	22:00	31,67	31,63	0,04	0,00		1		1	1	1	1				9,72	9,72
	23:00	27,38	26,93	0,45	0,00				1	1	1	1				6,77	6,77

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης