

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025	00:00	20,82	15,60	5,22	0,00			1	1		1					5,88	5,84
	01:00	18,88	15,39	3,49	0,00			1	1		1					3,94	3,89
	02:00	17,95	15,37	2,58	0,00			1	1		1					2,93	2,95
	03:00	17,67	15,31	2,36	0,00			1	1		1					2,70	2,67
	04:00	17,63	15,58	2,05	0,00			1	1		1					2,58	2,62
	05:00	18,56	15,49	3,07	0,00			1	1		1					3,54	3,57
	06:00	19,91	15,57	4,34	0,00			1	1		1					4,83	4,93
	07:00	22,86	16,18	6,68	0,00			1		1	1					7,81	7,82
	08:00	23,74	17,10	6,64	0,00		1			1	1			1		9,37	9,37
	09:00	23,79	17,30	6,49	0,00				1	1	1					8,67	8,68
	10:00	23,33	17,65	5,68	0,00				1	1	1					8,18	8,18
	11:00	23,22	16,43	6,79	0,00				1	1	1					8,00	8,03
	12:00	24,30	16,31	7,99	0,00				1	1	1					9,17	9,19
	13:00	25,12	16,67	8,45	0,00				1	1	1					9,58	9,67
	14:00	26,97	18,44	8,53	0,00				1	1	1					10,84	10,80
	15:00	23,21	16,41	6,80	0,00				1	1	1					8,14	8,09
	16:00	22,25	16,49	5,76	0,00				1	1	1					7,12	7,09
	17:00	24,35	17,91	6,44	0,00				1	1	1					9,11	9,16
	18:00	26,13	18,77	7,36	0,00				1	1	1					10,44	10,44
	19:00	28,41	19,36	9,04	0,00				1	1	1					11,32	11,36
	20:00	32,13	22,50	9,63	0,00				1	1	1					12,80	12,84
	21:00	31,85	20,73	11,12	0,00				1	1	1					12,79	12,77
	22:00	27,50	17,91	9,59	0,00				1	1	1					11,06	11,03
	23:00	23,51	16,15	7,35	0,00				1	1	1					8,53	8,42

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης