

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025	00:00	29,18	18,66	10,52			1			1	1				11,73	11,68
	01:00	26,33	16,60	9,73			1			1	1				10,56	10,53
	02:00	25,52	16,04	9,48						1	1				10,21	10,19
	03:00	24,90	15,68	9,21						1	1				9,98	9,97
	04:00	24,88	15,67	9,20						1	1				9,95	9,95
	05:00	25,82	16,33	9,49					1	1	1				10,30	10,30
	06:00	30,78	19,61	11,17				1	1	1					12,16	12,21
	07:00	38,14	25,02	13,12				1	1	1			1		13,71	13,71
	08:00	41,32	28,05	13,27				1	1	1	1				13,73	13,73
	09:00	41,76	28,66	13,10				1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	40,00	26,75	13,25				1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	39,45	26,04	13,41				1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	40,49	27,19	13,30				1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	39,70	26,29	13,41				1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	38,46	25,04	13,42				1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	39,02	25,60	13,43				1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	41,80	28,46	13,34				1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	47,49	34,10	13,39			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	53,19	39,90	13,28		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	19:00	53,92	40,98	12,94		1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	20:00	51,93	39,22	12,72		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	47,03	33,99	13,04		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	41,42	28,19	13,23				1	1	1	1				13,73	13,73
	23:00	35,22	22,17	13,05				1	1	1	1				13,57	13,55

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης