

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 6 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 6 Απριλίου 2025	00:00	24,12	22,50	1,63	0,00				1		1	1				7,95	7,95
	01:00	21,67	16,75	4,92	0,00				1		1	1				7,37	7,37
	02:00	20,59	13,60	6,98	0,00						1	1				8,22	8,22
	03:00	19,76	12,15	7,61	0,00						1	1				7,89	7,89
	04:00	19,03	11,60	7,43	0,00						1	1				7,59	7,59
	05:00	19,58	11,94	7,64	0,00						1	1				7,81	7,81
	06:00	20,71	12,99	7,72	0,00						1	1				8,25	8,25
	07:00	22,35	13,68	8,67	0,00						1	1				8,90	8,90
	08:00	23,71	15,37	8,34	0,00				1		1	1				8,79	8,79
	09:00	24,75	15,58	9,17	0,00				1		1	1				9,54	9,54
	10:00	25,35	15,57	9,79	0,00				1		1	1				10,01	10,01
	11:00	26,35	16,01	10,34	0,00				1		1	1				10,50	10,50
	12:00	27,14	16,44	10,71	0,00				1		1	1				10,83	10,83
	13:00	25,89	15,86	10,03	0,00				1		1	1				10,19	10,19
	14:00	22,94	13,98	8,96	0,00		1				1	1				9,10	9,10
	15:00	21,19	12,84	8,35	0,00		1				1	1				8,47	8,47
	16:00	21,25	12,95	8,30	0,00		1				1	1				8,47	8,47
	17:00	23,94	14,62	9,33	0,00		1				1	1				9,54	9,54
	18:00	27,48	17,31	10,17	0,00				1		1	1				10,97	10,97
	19:00	31,63	21,10	10,53	0,00				1		1	1				12,57	12,57
	20:00	36,35	25,22	11,13	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	34,97	24,05	10,92	0,00				1	1	1	1				13,53	13,53
	22:00	30,91	20,66	10,25	0,00				1		1	1				12,19	12,19
	23:00	26,32	16,97	9,36	0,00				1		1	1				10,52	10,52

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης