

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 6 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 6 Μαΐου 2025	00:00	20,66	15,50	5,16	0,00				1	1	1					5,63	5,54
	01:00	19,06	12,20	6,86	0,00				1		1					7,39	7,50
	02:00	18,17	11,16	7,01	0,00				1		1					7,28	7,26
	03:00	17,68	10,86	6,81	0,00				1		1					7,08	7,07
	04:00	17,94	11,10	6,84	0,00				1		1					7,17	7,17
	05:00	18,87	12,33	6,53	0,00				1		1					7,53	7,54
	06:00	20,36	15,12	5,25	0,00				1		1					7,98	7,94
	07:00	23,82	18,14	5,68	0,00				1	1	1					8,67	8,72
	08:00	25,21	19,13	6,08	0,00				1	1	1					9,96	9,97
	09:00	25,41	19,23	6,19	0,00				1	1	1					10,13	10,13
	10:00	25,24	19,30	5,94	0,00				1	1	1					10,06	10,06
	11:00	25,10	19,10	5,99	0,00				1	1	1					9,87	9,90
	12:00	25,64	19,72	5,92	0,00				1	1	1					10,25	10,22
	13:00	23,65	19,04	4,61	0,00				1	1	1					7,76	7,44
	14:00	23,03	18,30	4,73	0,00			1	1		1					6,20	6,49
	15:00	21,61	16,41	5,19	0,00			1	1		1					6,62	6,59
	16:00	21,78	16,22	5,55	0,00			1		1	1					6,75	6,73
	17:00	23,41	15,77	7,64	0,00			1		1	1					8,21	8,34
	18:00	26,95	18,47	8,47	0,00			1		1	1					10,74	10,78
	19:00	29,40	20,39	9,01	0,00			1		1	1					11,74	11,76
	20:00	32,68	23,01	9,67	0,00		1	1		1	1					13,01	13,03
	21:00	32,50	21,43	11,07	0,00		1	1		1	1					13,05	13,02
	22:00	28,19	17,11	11,08	0,00			1		1	1					11,36	11,30
	23:00	24,19	15,17	9,02	0,00			1		1	1					9,21	9,12

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στη 13:30, λόγω βλάβης στη μονάδα G8.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης