

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025	00:00	27,25	25,50	1,75	0,00			1	1		1	1				6,82	6,77
	01:00	24,73	23,32	1,41	0,00			1	1		1	1				4,34	4,50
	02:00	23,21	22,45	0,76	0,00				1		1	1				7,91	8,09
	03:00	22,50	21,89	0,61	0,00				1		1	1				7,37	7,36
	04:00	21,97	20,71	1,26	0,00				1		1	1				6,82	6,81
	05:00	21,93	20,93	1,00	0,00				1		1	1				6,82	6,83
	06:00	23,44	22,36	1,08	0,00				1		1	1				7,45	7,42
	07:00	26,97	25,67	1,30	0,00				1	1	1	1				7,12	7,20
	08:00	29,74	29,35	0,39	0,00				1	1	1	1				9,01	9,05
	09:00	31,52	31,31	0,20	0,00				1	1	1	1				9,81	10,99
	10:00	31,83	31,70	0,13	0,00			1	1	1	1	1				9,01	8,92
	11:00	32,54	32,14	0,40	0,00			1	1	1	1	1				7,46	7,42
	12:00	33,61	32,77	0,85	0,00			1	1	1	1	1				7,57	7,60
	13:00	34,39	33,45	0,94	0,00			1	1	1	1	1				8,37	8,40
	14:00	33,00	31,44	1,56	0,00			1	1	1	1	1				7,36	7,33
	15:00	31,56	29,05	2,51	0,00			1	1	1	1	1				7,08	7,08
	16:00	32,16	29,03	3,13	0,00			1	1	1	1	1				7,87	7,93
	17:00	34,49	32,72	1,78	0,00			1	1	1	1	1				8,96	9,03
	18:00	37,66	37,00	0,67	0,00			1	1	1	1	1				11,20	11,25
	19:00	38,82	37,72	1,10	0,00		1	1	1	1	1	1				10,54	10,54
	20:00	39,50	36,97	2,52	0,00		1	1	1	1	1	1				11,09	11,12
	21:00	39,14	34,96	4,18	0,00		1	1	1	1	1	1				10,90	10,85
	22:00	35,75	30,75	5,00	0,00			1	1	1	1	1				9,10	9,41
	23:00	31,89	26,05	5,84	0,00			1	1		1	1				11,45	11,41

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης