

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,40	18,29	8,11			1			1	1				10,62	10,57
	01:00	23,76	16,57	7,19			1			1	1				8,83	8,76
	02:00	23,09	14,98	8,12						1	1				9,21	9,23
	03:00	22,08	13,82	8,25						1	1				8,82	8,83
	04:00	21,97	13,76	8,21						1	1				8,79	8,79
	05:00	22,95	14,19	8,76						1	1				9,15	9,16
	06:00	25,82	18,54	7,28					1	1	1				8,09	10,21
	07:00	30,85	19,28	11,57					1	1	1				12,26	12,31
	08:00	35,50	23,71	11,79					1	1	1				13,62	13,63
	09:00	38,92	27,28	11,64				1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	39,97	27,69	12,28				1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	40,63	27,57	13,06				1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	41,37	28,59	12,78				1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	41,51	28,57	12,93				1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	40,64	27,72	12,92				1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	41,18	28,04	13,14				1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	43,29	30,52	12,77				1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	46,63	33,74	12,89			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	47,17	34,21	12,95			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	46,37	33,24	13,13			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	44,20	31,42	12,78			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	39,84	27,00	12,84			1	1		1	1				13,73	13,73
	22:00	34,64	21,67	12,97			1			1	1				13,54	13,52
	23:00	29,54	18,00	11,54			1			1	1				11,90	11,86

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης