

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025	00:00	25,58	24,42	1,16	0,00				1		1	1				5,06	4,99
	01:00	22,83	21,19	1,64	0,00				1		1	1				6,82	7,06
	02:00	22,40	20,00	2,40	0,00				1		1	1				7,25	7,25
	03:00	22,15	19,81	2,34	0,00				1		1	1				7,02	7,04
	04:00	21,85	21,79	0,06	0,00				1		1	1				6,69	6,68
	05:00	22,96	22,86	0,09	0,00				1	1	1	1				4,82	4,63
	06:00	26,55	26,34	0,21	0,00				1	1	1	1				5,74	5,80
	07:00	31,43	29,96	1,47	0,00				1	1	1	1				8,64	9,71
	08:00	31,59	30,14	1,46	0,00		1		1	1	1	1				6,54	9,40
	09:00	30,31	29,59	0,72	0,00		1		1	1	1	1				8,22	8,18
	10:00	28,68	28,34	0,34	0,00		1		1	1	1	1				6,49	6,44
	11:00	27,76	27,76	0,00	0,00				1	1	1	1				6,37	6,46
	12:00	27,63	27,41	0,21	0,00				1	1	1	1				7,02	7,01
	13:00	26,87	26,56	0,31	0,00				1	1	1	1				6,29	6,26
	14:00	26,02	24,33	1,68	0,00				1	1	1	1				5,41	5,42
	15:00	25,13	23,43	1,70	0,00				1	1	1	1				4,45	4,49
	16:00	26,74	25,33	1,41	0,00				1	1	1	1				5,99	6,03
	17:00	31,40	30,63	0,77	0,00				1	1	1	1				9,92	10,01
	18:00	37,48	36,51	0,97	0,00	1	1		1	1	1	1				12,57	12,58
	19:00	40,50	38,69	1,81	0,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	39,93	37,47	2,47	0,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	37,58	35,39	2,19	0,00		1		1	1	1	1				13,51	13,50
	22:00	33,31	32,15	1,16	0,00		1		1	1	1	1				10,54	10,52
	23:00	28,95	28,95	0,00	0,00				1	1	1	1				8,47	8,36

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 07:50 έως 08:15 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης