

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025	00:00	21,33	15,05	6,28	0,00			1		1	1					6,42	6,35
	01:00	19,62	12,67	6,96	0,00					1	1					7,06	7,13
	02:00	18,74	11,41	7,33	0,00					1	1					7,50	7,49
	03:00	18,34	11,15	7,19	0,00					1	1					7,35	7,34
	04:00	18,03	10,96	7,08	0,00					1	1					7,19	7,21
	05:00	18,72	11,39	7,32	0,00					1	1					7,48	7,48
	06:00	20,05	12,56	7,49	0,00					1	1					7,98	8,00
	07:00	23,67	15,28	8,39	0,00			1		1	1					9,37	9,42
	08:00	25,24	15,89	9,36	0,00			1		1	1					9,95	10,07
	09:00	27,79	17,92	9,87	0,00			1		1	1					10,19	11,10
	10:00	27,76	17,73	10,03	0,00			1		1	1					11,10	11,10
	11:00	25,79	16,09	9,70	0,00			1		1	1					10,35	10,36
	12:00	25,17	15,90	9,27	0,00			1		1	1					9,98	9,98
	13:00	24,96	16,02	8,93	0,00			1		1	1					9,87	9,80
	14:00	22,64	15,44	7,20	0,00			1		1	1					7,69	7,64
	15:00	20,89	15,38	5,51	0,00			1		1	1					5,88	5,88
	16:00	20,90	15,39	5,52	0,00			1		1	1					5,86	5,90
	17:00	23,27	15,40	7,87	0,00			1		1	1					8,17	8,24
	18:00	25,94	16,70	9,24	0,00			1		1	1					10,30	10,32
	19:00	29,25	19,11	10,13	0,00			1		1	1					11,65	11,69
	20:00	32,47	21,80	10,67	0,00		1	1		1	1					12,94	12,97
	21:00	32,10	24,07	8,03	0,00		1	1		1	1					12,87	12,84
	22:00	27,69	19,44	8,25	0,00		1	1		1	1					11,13	11,09
	23:00	23,98	16,84	7,14	0,00			1		1	1					9,01	8,93

Στις 09:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης