

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025	00:00	28,39	23,47	4,92	0,00			1	1		1	1				8,05	7,94
	01:00	25,64	18,92	6,72	0,00			1			1	1				9,95	10,13
	02:00	24,16	18,60	5,56	0,00			1			1	1				9,23	9,20
	03:00	23,17	18,48	4,69	0,00			1			1	1				8,18	8,15
	04:00	22,72	17,90	4,82	0,00			1			1	1				7,71	7,75
	05:00	22,37	19,03	3,34	0,00			1			1	1				7,40	7,37
	06:00	22,97	19,18	3,79	0,00			1			1	1				7,87	7,92
	07:00	26,05	21,42	4,63	0,00			1	1		1	1				7,88	7,72
	08:00	27,75	24,46	3,29	0,00			1	1		1	1				7,14	7,20
	09:00	29,14	27,54	1,60	0,00			1	1		1	1		1		8,59	8,61
	10:00	29,99	27,48	2,51	0,00			1	1		1	1		2		9,65	9,68
	11:00	30,96	27,17	3,79	0,00			1	1		1	1				10,41	10,46
	12:00	31,85	27,05	4,80	0,00			1	1		1	1				11,26	11,29
	13:00	32,62	24,26	8,36	0,00			1	1		1	1				12,46	12,43
	14:00	30,90	21,37	9,52	0,00				1		1	1				12,41	12,38
	15:00	29,40	19,60	9,80	0,00				1		1	1				11,76	11,76
	16:00	29,78	20,41	9,37	0,00				1		1	1				11,90	11,91
	17:00	32,11	22,73	9,38	0,00				1	1	1	1				12,70	12,74
	18:00	34,76	26,63	8,14	0,00				1	1	1	1				13,53	13,53
	19:00	36,50	30,62	5,88	0,00				1	1	1	1				13,63	13,63
	20:00	36,61	29,22	7,40	0,00			1	1	1	1	1				12,93	12,93
	21:00	37,05	28,81	8,24	0,00			1	1	1	1	1				13,50	13,56
	22:00	34,18	27,82	6,37	0,00			1	1		1	1				13,33	13,28
	23:00	30,61	24,35	6,26	0,00			1	1		1	1				10,24	10,18

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης