

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025	00:00	25,51	15,50	10,01						1	1				10,23	10,20
	01:00	22,93	13,92	9,01						1	1				9,20	9,18
	02:00	22,07	13,41	8,66						1	1				8,84	8,83
	03:00	21,39	13,00	8,38						1	1				8,56	8,55
	04:00	21,25	12,93	8,32						1	1				8,49	8,51
	05:00	22,72	13,82	8,89						1	1				9,05	9,07
	06:00	26,07	16,49	9,58						1	1				10,33	10,37
	07:00	31,70	20,17	11,52				1		1	1				12,60	12,62
	08:00	34,30	23,08	11,23				1		1	1				13,57	13,58
	09:00	36,10	25,43	10,67				1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	35,82	27,29	8,53			1	1	1	1	1				13,71	13,72
	11:00	36,00	28,75	7,25			1	1	1	1	1				13,72	13,72
	12:00	37,11	29,39	7,73			1	1	1	1	1				13,60	13,61
	13:00	38,26	30,88	7,38				1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	37,97	30,65	7,31				1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	36,89	29,63	7,26				1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	38,52	31,45	7,07				1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	42,10	33,21	8,89			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	44,41	34,33	10,08			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	44,51	33,64	10,87			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	42,46	33,91	8,54			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	38,51	28,37	10,14				1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	33,72	22,51	11,21				1		1	1				13,33	13,30
	23:00	28,81	19,38	9,43				1		1	1				11,59	11,56

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης