

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025	00:00	31,56	19,94	11,62	0,00				1		1	1				12,58	12,52
	01:00	28,28	18,32	9,96	0,00				1		1	1				11,34	11,33
	02:00	27,34	16,90	10,44	0,00				1		1	1				10,94	10,94
	03:00	26,74	16,39	10,35	0,00				1		1	1				10,70	10,70
	04:00	26,32	16,12	10,21	0,00				1		1	1				10,53	10,53
	05:00	27,23	16,72	10,50	0,00				1		1	1				10,86	10,87
	06:00	30,49	18,92	11,57	0,00				1		1	1				12,13	12,15
	07:00	35,01	22,09	12,92	0,00				1		1	1				13,50	13,53
	08:00	40,58	27,59	12,99	0,00				1	1	1	1		2		13,73	13,73
	09:00	44,49	31,96	12,53	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	47,09	34,31	12,78	0,00		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	47,37	34,53	12,84	0,00		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	48,72	35,66	13,06	0,00		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	49,20	36,00	13,20	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	47,43	34,24	13,20	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	45,95	32,84	13,10	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	47,45	34,28	13,17	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	51,15	37,92	13,23	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	54,72	41,57	13,15	0,00		1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	19:00	54,24	41,05	13,18	0,00		1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	20:00	51,01	37,94	13,07	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	46,10	33,03	13,07	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	41,11	28,02	13,09	0,00			1	1	1	1	1				13,63	13,61
	23:00	36,11	22,85	13,26	0,00				1	1	1	1				13,68	13,70

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης