

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025	00:00	25,42	25,42	0,00	0,00					1	1	1				4,88	4,81
	01:00	22,88	22,88	0,00	0,00					1	1	1				5,46	5,70
	02:00	22,43	22,43	0,00	0,00					1	1	1				7,27	7,26
	03:00	21,62	21,62	0,00	0,00					1	1	1				6,51	6,46
	04:00	21,41	21,37	0,03	0,00					1	1	1				6,26	6,27
	05:00	22,24	22,18	0,06	0,00					1	1	1				7,02	7,07
	06:00	24,40	24,37	0,03	0,00					1	1	1		1		8,41	8,46
	07:00	26,59	26,59	0,00	0,00		1			1	1	1		1		8,93	8,92
	08:00	27,01	27,01	0,00	0,00		1			1	1	1		1		8,75	8,88
	09:00	27,65	27,65	0,00	0,00	1	1			1	1	1				8,31	8,34
	10:00	26,38	26,38	0,00	0,00	1	1			1	1	1				7,69	7,73
	11:00	25,86	25,86	0,00	0,00		1		1		1	1				7,18	7,30
	12:00	27,16	26,95	0,21	0,00		1		1		1	1		1		9,18	9,19
	13:00	27,50	26,98	0,52	0,00		1		1		1	1		1		9,61	9,64
	14:00	26,49	25,29	1,20	0,00		1		1		1	1				9,06	9,03
	15:00	25,93	24,58	1,35	0,00				1	1	1	1				6,20	6,12
	16:00	27,71	26,69	1,02	0,00				1	1	1	1				6,95	7,00
	17:00	32,35	31,90	0,45	0,00		1		1	1	1	1				10,36	10,44
	18:00	38,88	38,65	0,23	0,00	1	1		1	1	1	1		1		13,17	13,22
	19:00	42,35	41,34	1,02	0,00	1	1		1	1	1	1		5		13,69	13,73
	20:00	40,59	38,81	1,78	0,00	1	1		1	1	1			7		13,73	13,73
	21:00	36,98	36,09	0,89	0,00	1	1		1	1	1			5		13,69	13,69
	22:00	32,52	32,28	0,24	0,00	1	1		1	1	1			2		12,02	11,99
	23:00	28,60	28,42	0,19	0,00	1	1		1	1	1					8,93	8,85

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης