

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 8 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
α	ρ	ρ	ρ	ρ	ρ	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Χρονική στιγμή		Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)												
Τρίτη, 8 Απριλίου 2025	00:00	24,72	20,56	4,17	0,00				1		1	1				9,54	9,48
	01:00	22,09	18,58	3,51	0,00				1		1	1				7,00	7,00
	02:00	21,40	16,13	5,27	0,00		1				1	1				8,54	8,56
	03:00	20,82	14,63	6,19	0,00		1				1	1				8,33	8,34
	04:00	20,57	14,12	6,45	0,00						1	1				8,22	8,22
	05:00	21,88	15,14	6,74	0,00						1	1				8,73	8,73
	06:00	25,40	17,46	7,94	0,00				1		1	1				10,01	10,05
	07:00	30,76	21,94	8,82	0,00				1		1	1				12,23	12,29
	08:00	33,98	25,56	8,42	0,00				1	1	1	1				13,25	13,26
	09:00	34,79	26,98	7,81	0,00				1	1	1	1				13,67	13,63
	10:00	32,73	25,41	7,33	0,00				1	1	1	1				12,17	12,16
	11:00	32,46	24,39	8,07	0,00				1	1	1	1				11,89	11,75
	12:00	32,40	25,34	7,06	0,00				1	1	1	1				12,16	11,99
	13:00	31,19	23,32	7,87	0,00				1	1	1	1				10,75	10,49
	14:00	29,85	22,66	7,19	0,00				1	1	1	1				9,39	9,12
	15:00	28,59	22,57	6,02	0,00				1	1	1	1				8,17	8,01
	16:00	28,80	22,98	5,82	0,00				1	1	1	1				8,44	8,25
	17:00	30,72	23,07	7,65	0,00				1	1	1	1				9,70	9,50
	18:00	33,94	25,36	8,59	0,00				1	1	1	1				12,60	12,63
	19:00	38,55	32,46	6,09	0,00		1		1	1	1	1				13,29	13,73
	20:00	43,97	39,01	4,96	0,00	1	1		1	1	1	1				13,29	13,73
	21:00	41,81	36,90	4,91	0,00	1	1		1	1	1	1				13,29	13,73
	22:00	36,92	27,27	9,65	0,00		1		1	1	1	1				13,03	13,20
	23:00	31,19	20,73	10,46	0,00				1		1	1				11,88	11,68

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης