

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025	00:00	27,51	20,80	6,72	0,00			1			1	1				9,63	9,76
	01:00	25,20	19,09	6,10	0,00			1			1	1				10,03	9,99
	02:00	23,48	17,73	5,75	0,00			1			1	1				8,52	8,47
	03:00	22,67	17,29	5,37	0,00			1			1	1				7,70	7,67
	04:00	22,02	17,43	4,59	0,00			1			1	1				7,03	7,02
	05:00	21,52	18,06	3,46	0,00			1			1	1				6,54	6,50
	06:00	21,62	18,96	2,67	0,00			1			1	1				6,57	6,60
	07:00	23,43	19,60	3,84	0,00			1			1	1				8,33	8,41
	08:00	25,01	21,30	3,71	0,00					1	1	1				9,02	9,19
	09:00	25,58	21,94	3,64	0,00					1	1	1				10,22	10,23
	10:00	26,03	24,36	1,66	0,00			1		1	1	1				7,97	7,89
	11:00	26,69	22,92	3,77	0,00			1		1	1	1				7,37	7,42
	12:00	27,77	21,26	6,51	0,00				1	1	1					10,74	10,84
	13:00	27,89	21,48	6,41	0,00				1		1	1				10,56	10,60
	14:00	25,73	19,86	5,87	0,00				1		1	1				10,30	10,30
	15:00	25,28	19,99	5,29	0,00				1		1	1				10,06	10,08
	16:00	26,15	20,73	5,42	0,00				1		1	1				10,43	10,45
	17:00	29,19	25,24	3,95	0,00				1	1	1	1				9,51	9,50
	18:00	31,91	26,62	5,29	0,00				1	1	1	1				11,18	11,24
	19:00	33,80	28,64	5,16	0,00				1	1	1	1				13,11	13,11
	20:00	34,50	30,21	4,30	0,00				1	1	1	1				13,65	13,65
	21:00	35,47	31,40	4,07	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	33,04	28,53	4,51	0,00				1	1	1	1				12,50	12,42
	23:00	29,80	25,72	4,09	0,00				1	1	1	1				9,30	9,21

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης