

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025	00:00	31,93	19,57	12,36	0,00				1		1	1				12,74	12,69
	01:00	28,52	17,34	11,17	0,00				1		1	1				11,47	11,43
	02:00	27,32	16,68	10,64	0,00				1		1	1				10,94	10,94
	03:00	26,30	16,09	10,21	0,00				1		1	1				10,53	10,52
	04:00	25,96	16,08	9,88	0,00				1		1	1				10,38	10,38
	05:00	26,35	16,40	9,96	0,00				1		1	1				10,53	10,53
	06:00	28,59	17,74	10,84	0,00				1	1	1					11,38	11,41
	07:00	32,05	19,94	12,10	0,00				1	1	1					12,75	12,79
	08:00	36,28	23,62	12,65	0,00				1	1	1					13,71	13,71
	09:00	40,55	27,54	13,01	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	44,31	31,25	13,05	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	46,41	33,65	12,76	0,00		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	47,58	34,93	12,65	0,00		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	46,61	34,31	12,30	0,00		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	43,42	31,16	12,27	0,00		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	40,07	28,47	11,60	0,00		1		1	1	1	1				12,54	13,72
	16:00	42,40	35,91	6,49	0,00		1		1	1	1	1		1		6,71	12,99
	17:00	47,00	34,10	12,90	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	51,63	39,05	12,59	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	19:00	52,25	39,78	12,46	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	20:00	50,41	37,98	12,43	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	21:00	46,60	34,26	12,34	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	41,20	28,93	12,27	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	23:00	35,69	23,66	12,03	0,00				1	1	1	1				13,53	13,52

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στις 15:50 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης