

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025	00:00	25,49	25,49	0,00	0,00		1		1	1	1					7,83	7,90
	01:00	22,93	22,82	0,11	0,00				1	1	1					7,87	7,82
	02:00	22,23	22,23	0,00	0,00				1	1	1					7,07	7,05
	03:00	21,38	21,38	0,00	0,00				1	1	1					6,24	6,22
	04:00	21,07	21,07	0,00	0,00				1	1	1					5,90	5,90
	05:00	21,24	21,24	0,00	0,00				1	1	1					6,04	6,05
	06:00	22,28	22,28	0,00	0,00	1	1		1	1	1			1		5,99	6,06
	07:00	24,13	24,13	0,00	0,00	1	1			1	1			2		7,82	7,74
	08:00	24,79	24,79	0,00	0,00	1			1	1	1					5,85	5,64
	09:00	23,63	23,63	0,00	0,00	1			1	1	1					5,03	5,23
	10:00	22,72	22,72	0,00	0,00				1	1	1					6,36	6,38
	11:00	22,97	22,97	0,00	0,00				1	1	1					7,83	7,80
	12:00	24,26	24,24	0,02	0,00				1	1	1			1		8,91	8,90
	13:00	24,26	24,26	0,00	0,00				1	1	1	1				4,56	4,58
	14:00	23,11	23,11	0,00	0,00				1	1	1	1				2,52	2,47
	15:00	22,28	22,28	0,00	0,00				1	1	1	1				1,59	1,61
	16:00	24,41	24,41	0,00	0,00				1	1	1	1				3,57	3,64
	17:00	29,11	29,11	0,00	0,00				1	1	1	1				8,19	8,26
	18:00	35,69	35,69	0,00	0,00	1	1		1	1	1	1		1		11,73	11,82
	19:00	39,73	39,73	0,00	0,00	1	1		1	1	1	1		2		13,51	13,50
	20:00	39,23	39,23	0,00	0,00	1	1		1	1	1	1		1		13,45	13,40
	21:00	36,57	36,57	0,00	0,00	1	1		1	1	1	1				11,37	11,31
	22:00	31,91	31,66	0,25	0,00		1		1	1	1	1				8,68	8,59
	23:00	27,36	26,99	0,37	0,00				1	1	1	1				6,74	6,71

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης