

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025	00:00	26,05	17,71	8,34	0,00				1		1	1				10,65	10,39
	01:00	23,17	14,98	8,19	0,00				1			1				9,35	9,13
	02:00	22,18	14,21	7,97	0,00				1			1				8,87	8,68
	03:00	21,60	13,83	7,78	0,00				1			1				8,62	8,40
	04:00	21,53	13,96	7,56	0,00				1			1				8,62	8,43
	05:00	22,72	15,76	6,96	0,00				1			1				9,17	8,96
	06:00	26,14	18,38	7,76	0,00					1	1	1				10,56	10,43
	07:00	30,99	22,84	8,15	0,00		1			1	1	1				12,55	12,37
	08:00	32,64	24,67	7,97	0,00		1			1	1	1				13,24	13,17
	09:00	32,29	21,28	11,00	0,00		1			1	1	1				12,88	12,68
	10:00	30,61	21,28	9,34	0,00				1	1	1	1				10,53	10,22
	11:00	30,47	21,87	8,60	0,00				1	1	1	1				8,80	8,61
	12:00	30,25	21,78	8,47	0,00				1	1	1	1				8,67	8,59
	13:00	29,56	18,84	10,72	0,00				1		1	1				11,52	11,40
	14:00	27,93	17,69	10,24	0,00				1		1	1				11,01	10,82
	15:00	27,42	17,20	10,22	0,00				1		1	1				10,77	10,55
	16:00	28,61	17,73	10,88	0,00				1		1	1				11,17	11,00
	17:00	30,91	19,84	11,07	0,00				1		1	1				12,11	11,95
	18:00	34,67	27,06	7,61	0,00				1	1	1	1				13,26	13,54
	19:00	39,97	35,06	4,91	0,00		1		1	1	1	1				13,29	13,73
	20:00	45,25	42,28	2,97	0,00	1	1		1	1	1	1		3		13,29	13,73
	21:00	43,11	41,34	1,78	0,00	1	1		1	1	1	1		2		13,29	13,73
	22:00	37,54	36,66	0,89	0,00		1		1	1	1	1		1		13,29	13,72
	23:00	31,43	31,13	0,30	0,00		1		1	1	1	1				11,34	11,09

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης