

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025	00:00	21,11	12,94	8,17	0,00					1	1					8,48	8,46
	01:00	19,43	11,77	7,65	0,00					1	1					7,79	7,77
	02:00	18,70	11,36	7,34	0,00					1	1					7,48	7,48
	03:00	18,13	11,03	7,11	0,00					1	1					7,26	7,25
	04:00	18,02	11,57	6,45	0,00					1	1					7,20	7,21
	05:00	18,69	11,59	7,11	0,00					1	1					7,48	7,48
	06:00	19,84	13,13	6,71	0,00					1	1			1		7,90	7,92
	07:00	23,53	18,67	4,86	0,00			1		1	1			2		9,29	9,30
	08:00	26,08	24,41	1,67	0,00	1		1		1	1					9,25	9,22
	09:00	26,86	25,78	1,08	0,00	1		1		1	1			1		7,42	7,40
	10:00	26,05	25,07	0,98	0,00			1	1	1	1					5,69	5,65
	11:00	25,72	24,54	1,18	0,00			1	1	1	1					5,09	5,18
	12:00	28,75	28,31	0,43	0,00			1	1	1	1					8,20	8,24
	13:00	27,03	26,56	0,47	0,00			1	1	1	1					6,60	6,54
	14:00	25,59	24,99	0,60	0,00			1	1	1	1					5,11	5,11
	15:00	25,15	25,15	0,00	0,00			1	1	1	1					4,71	4,66
	16:00	23,68	23,68	0,00	0,00				1	1	1					6,13	6,33
	17:00	24,88	24,83	0,05	0,00				1	1	1					8,79	8,65
	18:00	27,62	27,62	0,00	0,00			1	1	1	1					7,04	7,08
	19:00	29,96	29,91	0,06	0,00			1	1	1	1					8,81	8,77
	20:00	32,04	31,70	0,33	0,00		1	1	1	1	1					9,10	9,15
	21:00	31,58	31,43	0,15	0,00		1	1	1	1	1					8,86	8,78
	22:00	27,56	26,09	1,47	0,00		1	1	1	1	1					6,13	6,11
	23:00	23,80	19,61	4,20	0,00			1	1		1					6,74	7,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης