

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025	00:00	26,88	23,57	3,31	0,00				1	1	1	1				6,35	6,33
	01:00	24,24	20,71	3,53	0,00				1		1	1				8,79	9,10
	02:00	22,76	18,03	4,73	0,00				1		1	1				7,70	7,65
	03:00	21,87	18,09	3,78	0,00				1		1	1				6,75	6,73
	04:00	21,52	17,58	3,94	0,00				1		1	1				6,39	6,36
	05:00	21,46	17,74	3,72	0,00			1			1	1				6,62	6,59
	06:00	21,83	17,36	4,47	0,00			1			1	1				6,76	6,80
	07:00	23,82	18,28	5,54	0,00			1			1	1				8,72	8,79
	08:00	25,79	22,20	3,59	0,00			1		1	1	1				7,32	7,15
	09:00	26,48	23,56	2,92	0,00			1		1	1	1				5,99	5,98
	10:00	27,34	24,46	2,87	0,00			1		1	1	1				6,75	6,78
	11:00	27,96	25,26	2,70	0,00			1		1	1	1				7,40	7,43
	12:00	29,50	27,23	2,28	0,00			1		1	1	1				8,96	8,96
	13:00	30,08	25,44	4,64	0,00			1		1	1	1				9,58	9,56
	14:00	28,87	23,80	5,08	0,00			1		1	1	1				8,51	8,42
	15:00	28,19	22,59	5,60	0,00			1		1	1	1				7,90	7,97
	16:00	29,17	22,74	6,43	0,00			1		1	1	1				9,79	9,84
	17:00	31,64	27,39	4,25	0,00			1		1	1	1		1		10,74	10,85
	18:00	34,67	30,22	4,45	0,00		1	1	1		1	1				11,89	11,83
	19:00	36,03	31,16	4,87	0,00		1	1	1		1	1				13,14	13,14
	20:00	36,77	27,38	9,39	0,00		1	1	1		1	1				13,57	13,57
	21:00	38,11	29,42	8,69	0,00		1	1	1		1	1				13,73	13,73
	22:00	35,29	24,25	11,05	0,00			1	1		1	1				13,65	13,63
	23:00	31,49	21,72	9,77	0,00			1			1	1				12,47	12,41

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης