

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025	00:00	23,76	17,07	6,69				1		1	1				8,57	9,31
	01:00	22,47	16,54	5,92			1			1	1				7,53	7,50
	02:00	21,73	15,68	6,05			1			1	1				6,77	6,75
	03:00	20,92	15,37	5,55			1			1	1				5,94	5,90
	04:00	21,00	15,47	5,53			1			1	1				6,01	6,01
	05:00	22,16	16,35	5,81			1			1	1				7,09	7,14
	06:00	25,95	21,05	4,90			1			1	1				10,16	10,23
	07:00	30,73	25,86	4,87				1	1	1	1				10,83	10,85
	08:00	33,45	28,83	4,62				1	1	1	1				12,57	12,64
	09:00	34,14	29,37	4,77				1	1	1	1				13,44	13,43
	10:00	32,93	28,09	4,84				1	1	1	1				12,31	12,27
	11:00	32,88	25,58	7,30				1	1	1	1				12,21	12,17
	12:00	33,34	26,24	7,10				1	1	1	1				12,62	12,65
	13:00	34,40	25,75	8,65				1	1	1	1				13,53	13,52
	14:00	34,32	27,29	7,03				1	1	1	1				13,46	13,48
	15:00	35,13	29,18	5,95				1	1	1	1				13,72	13,72
	16:00	37,39	31,65	5,74				1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	41,54	37,24	4,30			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	43,36	37,98	5,38		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	42,94	36,83	6,11		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	40,97	34,05	6,92		1	1	1	1	1	1				12,82	12,74
	21:00	36,42	28,45	7,97			1	1	1	1	1				12,50	12,62
	22:00	32,80	26,40	6,41				1	1	1	1				12,19	12,11
	23:00	28,54	22,49	6,05				1		1	1				10,53	10,51

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 00:35 και στις 21:35 λόγω βλάβης της G6.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης