

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025	00:00	30,47	19,75	10,72	0,00				1		1	1				12,13	12,15
	01:00	27,15	17,39	9,76	0,00				1		1	1				10,89	10,85
	02:00	26,40	16,81	9,59	0,00				1		1	1				10,55	10,56
	03:00	25,77	16,76	9,01	0,00				1		1	1				10,30	10,30
	04:00	25,88	16,86	9,02	0,00				1		1	1				10,33	10,34
	05:00	27,05	17,74	9,32	0,00				1		1	1				10,78	10,79
	06:00	32,06	21,64	10,42	0,00				1		1	1				12,72	12,77
	07:00	39,72	29,27	10,45	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	08:00	45,50	34,87	10,63	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	09:00	48,74	37,14	11,60	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	49,50	38,60	10,90	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	50,25	40,52	9,73	0,00		1	1	1	1	1	1				12,13	13,73
	12:00	51,07	42,11	8,96	0,00		1	1	1	1	1	1		1		11,29	13,73
	13:00	50,35	40,14	10,21	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	48,82	37,16	11,66	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	46,73	35,59	11,13	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	48,07	36,64	11,44	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	51,08	40,90	10,18	0,00		1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	18:00	55,42	44,15	11,27	0,00		1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	19:00	55,53	43,20	12,33	0,00		1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	20:00	53,79	42,06	11,73	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	21:00	48,44	40,90	7,54	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	22:00	42,26	34,82	7,44	0,00			1	1	1	1	1				13,71	13,69
	23:00	36,27	29,90	6,37	0,00			1	1	1	1	1				12,63	12,70

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ ΆΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 09:00 με 12:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης