

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025	00:00	26,63	26,49	0,13	0,00				1	1	1	1				8,77	8,49
	01:00	23,50	23,50	0,00	0,00				1		1	1				10,39	10,34
	02:00	22,44	22,44	0,00	0,00				1		1	1				9,93	9,71
	03:00	21,96	21,96	0,00	0,00				1		1	1				9,46	9,25
	04:00	21,71	21,66	0,04	0,00				1		1	1				9,17	8,97
	05:00	23,29	22,98	0,31	0,00				1		1	1				10,23	10,01
	06:00	26,93	26,58	0,35	0,00		1		1		1	1				11,56	11,38
	07:00	31,91	31,53	0,39	0,00	1	1		1		1	1		1		12,66	12,53
	08:00	32,93	32,77	0,16	0,00	1	1		1	1	1	1				11,65	12,39
	09:00	32,19	32,00	0,19	0,00		1		1	1	1	1				12,88	11,65
	10:00	30,15	29,61	0,54	0,00		1		1	1	1	1				11,69	9,62
	11:00	29,16	28,87	0,29	0,00		1		1	1	1	1				10,57	8,62
	12:00	29,41	28,23	1,18	0,00				1	1	1	1				12,34	10,90
	13:00	30,41	28,73	1,67	0,00				1	1	1	1				12,87	12,22
	14:00	28,77	27,00	1,76	0,00				1	1	1	1				10,57	10,57
	15:00	26,33	25,63	0,69	0,00				1	1	1	1				8,36	8,31
	16:00	26,13	21,47	4,66	0,00				1		1	1				11,27	11,14
	17:00	28,52	22,18	6,34	0,00				1		1	1				11,83	11,63
	18:00	32,49	26,11	6,39	0,00				1	1	1	1				13,12	13,11
	19:00	37,37	31,08	6,29	0,00		1		1	1	1	1				13,29	13,73
	20:00	42,92	34,76	8,16	0,00		1		1	1	1	1		1		13,29	13,73
	21:00	41,00	33,08	7,92	0,00		1		1	1	1	1		1		13,29	13,73
	22:00	36,10	30,27	5,84	0,00		1		1	1	1	1				13,29	13,73
	23:00	30,27	26,91	3,36	0,00				1	1	1	1				11,46	11,22

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο στο διάστημα από 08:30 έως 13:50. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης