

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 10 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 10 Μαΐου 2025	00:00	21,30	18,21	3,09	0,00			1	1		1					6,40	6,36
	01:00	19,77	17,03	2,75	0,00			1	1		1					4,83	4,78
	02:00	19,11	17,92	1,20	0,00			1	1		1					4,15	4,11
	03:00	18,64	15,50	3,14	0,00		1		1		1					4,71	4,96
	04:00	18,47	17,74	0,73	0,00		1		1		1					6,69	6,67
	05:00	18,80	16,64	2,16	0,00		1		1		1					6,80	6,82
	06:00	19,96	17,90	2,06	0,00				1	1	1					5,92	5,90
	07:00	22,59	22,54	0,05	0,00				1	1	1					7,16	7,07
	08:00	25,47	25,47	0,00	0,00			1	1	1	1					5,87	5,80
	09:00	27,19	27,05	0,15	0,00			1	1	1	1					6,65	6,70
	10:00	27,23	25,77	1,45	0,00			1	1	1	1					6,61	6,73
	11:00	27,78	25,21	2,57	0,00			1	1	1	1					7,40	7,30
	12:00	27,59	22,75	4,83	0,00			1	1	1	1					7,05	7,02
	13:00	26,79	21,75	5,05	0,00			1	1	1	1					6,33	6,28
	14:00	24,52	17,87	6,66	0,00				1	1	1					8,66	8,85
	15:00	22,21	16,39	5,82	0,00				1	1	1					7,10	7,05
	16:00	22,13	17,00	5,14	0,00				1	1	1					6,89	6,95
	17:00	23,70	16,66	7,03	0,00				1	1	1					8,47	8,50
	18:00	26,38	18,81	7,56	0,00				1	1	1					10,49	10,54
	19:00	28,91	23,66	5,25	0,00			1	1	1	1					10,11	10,03
	20:00	30,62	26,13	4,49	0,00			1	1	1	1					10,05	10,09
	21:00	30,41	25,50	4,91	0,00			1	1	1	1					9,96	9,94
	22:00	27,49	21,82	5,67	0,00			1	1	1	1					8,33	8,47
	23:00	23,79	16,45	7,35	0,00			1		1	1					8,91	8,81

Το διάστημα 20:30 με 22:50 σημειώθηκε βλάβης στο δίκτυο. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης