

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025	00:00	27,59	24,01	3,58	0,00			1	1		1	1		1		9,59	9,39
	01:00	25,17	21,74	3,43	0,00			1	1		1	1				4,80	4,75
	02:00	23,89	20,03	3,85	0,00			1			1	1				8,69	8,90
	03:00	22,89	19,26	3,62	0,00			1			1	1				7,90	7,89
	04:00	22,56	17,40	5,16	0,00			1			1	1				7,55	7,55
	05:00	22,48	16,50	5,99	0,00			1			1	1				7,50	7,50
	06:00	23,59	16,78	6,81	0,00			1			1	1				8,52	8,55
	07:00	27,00	19,68	7,32	0,00			1	1			1				10,20	10,34
	08:00	29,80	21,27	8,54	0,00			1	1			1				11,88	11,91
	09:00	31,87	23,18	8,69	0,00		1	1	1			1		2		11,84	12,75
	10:00	32,30	23,10	9,20	0,08		1		1		1	1		1		11,87	12,48
	11:00	33,53	22,59	10,94	0,08				1		1	1				13,36	13,40
	12:00	34,85	24,63	10,22	0,08				1	1	1	1				12,85	13,71
	13:00	35,81	26,79	9,02	0,08				1	1	1	1				13,47	13,73
	14:00	34,11	25,02	9,10	0,08				1	1	1	1				13,39	13,32
	15:00	32,56	23,26	9,30	0,08				1	1	1	1				12,14	12,11
	16:00	31,58	22,21	9,36	0,00			1	1		1	1				11,05	11,05
	17:00	33,46	25,34	8,12	0,00			1	1		1	1		1		8,92	12,17
	18:00	37,29	25,36	11,93	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	19:00	38,26	26,92	11,34	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	20:00	38,50	27,64	10,87	0,00			1	1		1	1				13,72	13,72
	21:00	38,86	29,39	9,47	0,00			1	1	1	1	1				13,51	13,51
	22:00	35,40	30,17	5,24	0,00			1	1	1	1	1		1		13,17	13,16
	23:00	31,29	27,24	4,06	0,00			1	1		1	1				10,92	10,83

Στα διαστήματα 09:30 με 10:30, 12:30 με 13:00 και 17:15 με 17:40, πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης