

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025	00:00	25,18	17,87	7,31				1		1	1				9,90	9,87
	01:00	22,57	15,80	6,77				1		1	1				7,54	7,49
	02:00	21,94	15,92	6,02				1		1	1				6,79	6,81
	03:00	21,15	15,72	5,42				1		1	1				6,02	6,00
	04:00	20,99	15,32	5,67				1		1	1				5,83	5,85
	05:00	21,96	15,44	6,51				1		1	1				6,78	6,80
	06:00	24,36	17,52	6,84				1		1	1				9,05	9,10
	07:00	27,30	21,47	5,83				1	1	1	1				10,22	10,18
	08:00	30,07	24,29	5,78				1	1	1	1				10,93	10,93
	09:00	32,83	25,74	7,09				1	1	1	1				12,13	12,15
	10:00	32,73	25,65	7,08				1	1	1	1				12,08	12,10
	11:00	34,30	27,97	6,33				1	1	1	1				13,33	13,39
	12:00	36,24	28,28	7,96				1	1	1	1				13,72	13,72
	13:00	36,57	30,48	6,09				1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	34,57	29,11	5,46				1	1	1	1				13,65	13,63
	15:00	33,54	26,18	7,36				1	1	1	1				12,86	12,85
	16:00	36,49	31,28	5,22				1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	41,49	37,81	3,68			1	1	1	1	1				13,72	13,73
	18:00	43,79	41,47	2,32		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	42,74	41,30	1,44		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	40,63	39,80	0,83		1	1	1	1	1	1				12,41	12,34
	21:00	36,52	36,03	0,49			1	1	1	1	1				9,67	9,63
	22:00	32,56	31,80	0,76			1	1	1	1	1				7,00	7,17
	23:00	28,64	27,52	1,12				1	1	1	1				8,14	8,06

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης