

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025	00:00	30,83	24,42	6,41	0,00				1	1	1	1				10,31	10,29
	01:00	27,85	22,45	5,40	0,00					1	1	1				7,70	7,97
	02:00	27,05	20,38	6,67	0,00					1	1	1				10,84	10,84
	03:00	26,54	17,95	8,59	0,00					1	1	1				10,61	10,62
	04:00	26,58	17,81	8,77	0,00					1	1	1				10,62	10,63
	05:00	27,64	18,67	8,97	0,00					1	1	1				11,02	11,04
	06:00	32,64	22,45	10,20	0,00					1	1	1				12,89	12,95
	07:00	40,03	31,30	8,73	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	08:00	43,82	35,67	8,16	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	09:00	45,03	35,66	9,38	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	43,94	36,06	7,88	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	43,05	34,37	8,69	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	44,39	36,68	7,70	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	43,45	37,77	5,68	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	42,73	36,97	5,76	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	42,64	35,90	6,74	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	45,89	39,26	6,63	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	17:00	50,47	44,37	6,10	0,00		1	1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	18:00	55,50	48,87	6,64	0,00		1	1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	19:00	55,96	49,86	6,10	0,00		1	1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	20:00	53,91	44,62	9,30	0,00		1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	21:00	49,31	40,09	9,22	0,00		1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	22:00	43,28	34,10	9,18	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	23:00	37,13	27,60	9,53	0,00			1	1	1	1	1				12,46	12,58

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης