

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025	00:00	27,38	22,64	4,73	0,00			1	1		1	1				6,99	6,89
	01:00	25,08	21,46	3,62	0,00			1	1		1	1				4,68	4,63
	02:00	23,89	19,31	4,58	0,00			1	1		1					5,79	5,84
	03:00	22,85	16,78	6,07	0,00			1	1		1					7,88	7,87
	04:00	22,49	17,27	5,22	0,00			1	1		1					7,49	7,49
	05:00	22,42	17,32	5,10	0,00			1	1		1					7,47	7,45
	06:00	23,59	19,45	4,14	0,00			1	1		1					8,47	8,58
	07:00	26,76	23,01	3,75	0,00			1	1	1	1					8,18	8,04
	08:00	29,16	25,61	3,55	0,00			1	1	1	1					8,53	8,60
	09:00	30,80	28,03	2,77	0,00				1	1	1	1				9,57	9,55
	10:00	31,37	27,84	3,53	0,00				1	1	1	1				10,71	10,71
	11:00	32,33	28,36	3,97	0,00				1	1	1	1	1			11,63	11,65
	12:00	33,89	29,03	4,86	0,00				1	1	1	1	1			13,21	13,21
	13:00	34,51	30,17	4,34	0,00				1	1	1	1	1			13,67	13,65
	14:00	32,96	25,33	7,63	0,00				1	1	1	1	1			12,74	12,70
	15:00	31,83	25,08	6,75	0,00			1	1		1	1				11,95	11,93
	16:00	32,02	26,99	5,04	0,00			1	1		1	1				11,44	11,46
	17:00	33,99	28,53	5,46	0,00			1	1		1	1	1			13,13	13,07
	18:00	36,58	31,49	5,08	0,00			1	1	1	1	1	1			10,82	10,78
	19:00	37,52	32,73	4,79	0,00			1	1	1	1	1	1			11,56	11,55
	20:00	37,92	32,22	5,70	0,00			1	1	1	1	1	1			11,82	11,90
	21:00	39,06	31,82	7,24	0,00			1	1	1	1	1	1			13,09	13,13
	22:00	35,93	28,31	7,63	0,00			1	1	1	1	1	1			11,38	11,30
	23:00	32,09	23,96	8,13	0,00			1	1		1	1	1			10,70	10,88

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης