

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025	00:00	25,56	23,93	1,62				1		1	1				6,04	6,26
	01:00	22,83	20,91	1,91				1		1	1				7,77	7,68
	02:00	22,14	21,33	0,81				1		1	1				7,03	7,02
	03:00	21,16	19,68	1,49				1		1	1				6,07	6,04
	04:00	20,77	18,75	2,02				1		1	1				5,61	5,62
	05:00	21,19	18,27	2,93				1		1	1				6,05	6,05
	06:00	22,93	18,32	4,61				1		1	1				7,68	7,73
	07:00	25,09	20,04	5,05				1		1	1				9,81	9,87
	08:00	28,15	23,03	5,12				1		1	1				10,78	10,77
	09:00	31,55	24,83	6,72				1	1	1	1				10,77	10,80
	10:00	34,65	22,86	11,79				1	1	1	1				13,53	13,57
	11:00	36,07	23,94	12,13				1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	37,48	26,67	10,81				1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	37,51	27,90	9,61				1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	35,16	24,56	10,60				1	1	1	1				13,65	13,64
	15:00	32,54	24,46	8,08				1	1	1	1				11,94	11,93
	16:00	34,07	32,42	1,65				1	1	1	1				12,05	11,95
	17:00	38,32	36,75	1,57			1	1	1	1	1				12,21	12,31
	18:00	40,80	39,57	1,23		1	1	1	1	1	1				13,50	13,47
	19:00	40,61	38,20	2,42		1	1	1	1	1	1				12,25	12,29
	20:00	39,18	35,55	3,63		1	1	1	1	1	1				10,97	10,90
	21:00	36,36	31,60	4,76			1	1	1	1	1				9,65	9,58
	22:00	32,52	28,07	4,44				1	1	1	1				8,99	9,17
	23:00	28,51	26,45	2,06				1	1	1	1				8,03	7,93

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης