

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Σ Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025	00:00	31,48	22,73	8,76	0,00				1	1	1	1				11,27	11,31
	01:00	27,99	20,64	7,35	0,00				1		1	1				11,23	11,21
	02:00	27,07	18,74	8,33	0,00				1		1	1				10,83	10,82
	03:00	26,40	20,21	6,19	0,00				1		1	1				10,57	10,56
	04:00	26,50	19,57	6,93	0,00				1		1	1				10,60	10,59
	05:00	27,83	23,30	4,53	0,00				1		1	1				10,48	10,47
	06:00	32,51	28,27	4,24	0,00				1	1	1	1				11,71	11,82
	07:00	40,24	32,89	7,35	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	08:00	44,14	36,83	7,31	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	09:00	46,50	38,62	7,88	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	10:00	43,96	33,42	10,54	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	43,42	35,38	8,04	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	44,55	36,56	7,99	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	44,12	36,92	7,20	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	42,96	34,59	8,36	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	40,90	33,42	7,48	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	43,37	35,95	7,42	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	48,26	38,62	9,64	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	18:00	53,97	47,85	6,13	0,00		1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	19:00	54,88	51,39	3,49	0,00		1	1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
	20:00	52,92	50,88	2,03	0,00		1	1	1	1	1	1		9		13,73	13,73
	21:00	48,29	46,13	2,16	0,00		1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	22:00	42,40	41,49	0,92	0,00		1	1	1	1	1	1		1		13,20	13,17
	23:00	36,18	35,61	0,57	0,00		1	1	1	1	1	1				9,33	9,31

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης