

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025	00:00	23,29	14,48	8,81	0,00		1				1	1				8,96	8,93
	01:00	21,15	13,20	7,94	0,00		1				1	1				8,08	8,08
	02:00	20,72	12,95	7,77	0,00		1				1	1				7,89	7,89
	03:00	20,16	12,59	7,57	0,00		1				1	1				7,67	7,66
	04:00	20,08	12,55	7,52	0,00		1				1	1				7,62	7,63
	05:00	20,83	13,03	7,80	0,00		1				1	1				7,90	7,93
	06:00	23,59	14,72	8,87	0,00		1				1	1				8,98	9,02
	07:00	27,48	17,30	10,18	0,00		1				1	1				10,38	10,57
	08:00	28,16	17,82	10,34	0,00		1				1	1				10,53	10,86
	09:00	27,65	17,35	10,30	0,00		1				1	1				10,49	10,68
	10:00	27,46	17,19	10,26	0,00		1				1	1				10,45	10,59
	11:00	28,30	18,17	10,13	0,00		1				1	1				10,60	11,14
	12:00	28,68	17,45	11,23	0,00		1				1	1				11,49	11,50
	13:00	28,05	17,07	10,98	0,00		1				1	1				11,20	11,21
	14:00	27,60	16,74	10,86	0,00					1	1	1				11,08	11,05
	15:00	26,90	16,35	10,55	0,00					1	1	1				10,74	10,75
	16:00	28,51	17,34	11,17	0,00					1	1	1				11,37	11,39
	17:00	30,92	18,80	12,12	0,00					1	1	1				12,34	12,35
	18:00	35,94	22,58	13,36	0,00					1	1	1		1		13,64	13,65
	19:00	38,52	25,09	13,43	0,00				1	1	1	1		1		13,73	13,73
	20:00	37,67	24,25	13,42	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	34,72	21,66	13,06	0,00				1	1	1	1				13,39	13,34
	22:00	30,04	18,43	11,61	0,00				1		1	1				11,86	11,82
	23:00	25,60	15,68	9,92	0,00				1		1	1				10,13	10,08

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης