

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025	00:00	20,46	20,24	0,22	0,00			1		1	1					5,52	5,50
	01:00	18,83	18,77	0,06	0,00			1		1	1					3,87	3,83
	02:00	18,22	18,18	0,04	0,00			1		1	1					3,26	3,23
	03:00	17,78	17,78	0,00	0,00			1		1	1					2,78	2,76
	04:00	17,77	17,77	0,00	0,00			1		1	1					2,76	2,74
	05:00	18,52	18,52	0,00	0,00			1		1	1					3,44	3,45
	06:00	19,91	19,90	0,01	0,00			1		1	1					4,79	4,87
	07:00	23,44	23,21	0,22	0,00			1	1	1	1					5,05	5,01
	08:00	26,51	26,09	0,42	0,00			1	1	1	1					5,97	5,98
	09:00	28,33	27,82	0,51	0,00			1	1	1	1					7,82	7,79
	10:00	29,33	28,81	0,51	0,00			1	1	1	1					8,72	8,80
	11:00	29,48	29,17	0,31	0,00			1	1	1	1					9,01	8,99
	12:00	29,21	28,98	0,23	0,00			1	1	1	1					8,70	8,71
	13:00	29,11	28,73	0,38	0,00			1	1	1	1					8,63	8,62
	14:00	25,03	24,45	0,58	0,00			1	1	1	1					5,88	5,98
	15:00	21,22	20,10	1,12	0,00				1	1	1					6,15	6,10
	16:00	20,73	19,52	1,21	0,00				1	1	1					5,58	5,58
	17:00	22,28	20,98	1,30	0,00				1	1	1					7,06	7,10
	18:00	25,59	24,37	1,23	0,00			1	1	1	1					7,28	7,14
	19:00	28,68	26,91	1,77	0,00			1	1	1	1					8,07	8,12
	20:00	32,19	29,69	2,50	0,00			1	1	1	1					11,52	11,63
	21:00	32,24	28,84	3,40	0,00			1	1	1	1					11,86	11,79
	22:00	27,82	24,23	3,59	0,00			1	1	1	1					7,50	7,37
	23:00	23,75	21,67	2,08	0,00			1	1	1	1					6,03	6,31

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης