

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Σ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025	00:00	28,32	22,14	6,18	0,00			1	1		1	1				8,00	7,94
	01:00	25,82	19,72	6,11	0,00			1			1	1				8,84	9,12
	02:00	24,41	18,88	5,53	0,00			1			1	1				9,43	9,43
	03:00	23,48	18,34	5,14	0,00			1			1	1				8,50	8,49
	04:00	23,10	17,10	6,00	0,00			1			1	1				8,10	8,09
	05:00	22,99	16,92	6,07	0,00			1			1	1				8,00	8,00
	06:00	24,40	16,71	7,69	0,00			1			1	1				9,26	9,32
	07:00	27,76	18,47	9,29	0,00			1			1	1				11,04	11,09
	08:00	30,60	21,79	8,80	0,00			1	1		1	1				11,59	11,57
	09:00	32,58	24,37	8,21	0,00			1	1		1	1				12,01	12,07
	10:00	33,47	26,06	7,41	0,00			1	1		1	1				12,91	12,95
	11:00	34,68	27,15	7,53	0,00			1	1		1	1				13,61	13,63
	12:00	36,15	30,12	6,03	0,00			1	1	1	1	1				13,39	13,48
	13:00	36,91	30,86	6,05	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	35,77	28,92	6,85	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	34,70	25,94	8,76	0,00				1	1	1	1				13,67	13,66
	16:00	34,78	23,74	11,05	0,00				1	1	1	1				13,71	13,69
	17:00	36,39	25,97	10,43	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	39,03	30,44	8,59	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	39,74	33,43	6,31	0,00			1	1	1	1	1				13,67	13,66
	20:00	39,43	32,61	6,82	0,00			1	1	1	1	1				13,37	13,40
	21:00	39,58	31,90	7,68	0,00			1	1	1	1	1				13,50	13,48
	22:00	36,64	30,25	6,39	0,00			1	1	1	1	1				10,79	10,71
	23:00	32,35	24,64	7,71	0,00			1	1		1	1				11,56	11,87

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης