

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025	00:00	24,91	24,09	0,81				1	1	1	1				4,40	4,39
	01:00	22,08	21,95	0,13				1		1	1				6,72	6,97
	02:00	21,60	21,50	0,10				1		1	1				6,49	6,49
	03:00	20,92	20,02	0,89				1		1	1				5,79	5,76
	04:00	20,91	19,94	0,98				1		1	1				5,78	5,77
	05:00	22,16	21,07	1,09				1		1	1				6,94	6,98
	06:00	21,06	20,13	0,92				1	1	1					6,46	6,29
	07:00	32,48	31,33	1,15			1	1	1	1					11,11	11,20
	08:00	37,08	35,68	1,40		1	1	1	1	1			1		13,23	13,25
	09:00	40,57	38,86	1,71		1	1	1	1	1	1		2		12,69	12,62
	10:00	41,39	39,26	2,13		1	1	1	1	1	1				13,03	13,04
	11:00	41,91	38,76	3,16		1	1	1	1	1	1				13,44	13,45
	12:00	43,05	39,52	3,53		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	42,26	39,31	2,94		1	1	1	1	1	1				13,69	13,68
	14:00	41,44	37,26	4,19		1	1	1	1	1	1				13,13	13,10
	15:00	41,16	35,00	6,16		1	1	1	1	1	1				12,72	12,73
	16:00	42,65	35,68	6,97		1	1	1	1	1	1				13,67	13,64
	17:00	46,03	39,32	6,72		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	47,46	41,99	5,47		1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	19:00	46,48	44,49	1,98		1	1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	20:00	44,22	43,48	0,74		1	1	1	1	1	1		4		13,61	13,61
	21:00	40,49	37,72	2,77		1	1	1	1	1	1		1		12,08	11,96
	22:00	34,54	28,93	5,61			1	1	1	1	1				8,43	8,43
	23:00	29,97	23,72	6,25			1	1	1		1				8,36	8,26

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 06:25 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 22:15 λόγω εργασιών στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης