

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡΧΕΣ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025	00:00	30,61	30,20	0,41	0,00			1	1	1	1	1				6,12	6,23
	01:00	27,40	27,30	0,10	0,00				1	1	1	1				6,88	6,79
	02:00	26,60	26,60	0,00	0,00				1	1	1	1				5,94	5,92
	03:00	26,03	26,03	0,00	0,00				1	1	1	1				5,37	5,38
	04:00	25,92	25,92	0,00	0,00				1	1	1	1				5,22	5,22
	05:00	27,11	26,97	0,13	0,00				1	1	1	1				6,35	6,39
	06:00	32,01	31,26	0,76	0,00				1	1	1	1				10,58	10,64
	07:00	39,17	37,73	1,44	0,00			1	1	1	1	1				12,90	12,98
	08:00	42,41	41,65	0,76	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	09:00	42,75	42,14	0,61	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	10:00	40,30	40,25	0,05	0,00			1	1	1	1	1		3		12,73	12,67
	11:00	39,35	39,35	0,00	0,00			1	1	1	1	1		3		11,70	11,74
	12:00	39,48	39,45	0,03	0,00			1	1	1	1	1		2		12,43	12,44
	13:00	38,43	38,31	0,12	0,00			1	1	1	1	1		1		11,92	11,95
	14:00	37,54	37,54	0,00	0,00			1	1	1	1	1				11,48	11,54
	15:00	37,25	37,25	0,00	0,00			1	1	1	1	1				11,08	10,72
	16:00	41,63	41,63	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1		1		13,44	0,00
	17:00	48,58	48,58	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	18:00	53,00	53,00	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1		9		13,73	13,73
	19:00	53,79	53,79	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1		10		13,73	13,73
	20:00	51,33	51,33	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1		9		13,73	13,73
	21:00	46,48	46,46	0,02	0,00		1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	22:00	41,00	40,57	0,43	0,00		1	1	1	1	1	1		1		12,57	12,43
	23:00	34,84	34,11	0,73	0,00		1	1	1	1	1	1				8,34	8,57

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης