

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025	00:00	22,41	13,75	8,66	0,00		1				1	1				8,84	8,83
	01:00	20,51	12,45	8,06	0,00		1				1	1				8,23	8,21
	02:00	19,89	12,07	7,83	0,00		1				1	1				7,97	7,97
	03:00	19,32	11,72	7,60	0,00		1				1	1				7,73	7,73
	04:00	19,43	11,81	7,61	0,00		1				1	1				7,77	7,77
	05:00	20,34	12,36	7,98	0,00		1				1	1				8,11	8,13
	06:00	22,72	13,81	8,91	0,00		1				1	1				9,04	9,08
	07:00	26,71	18,38	8,34	0,00		1			1	1	1				8,54	10,46
	08:00	29,41	20,35	9,05	0,00					1	1	1				9,19	11,50
	09:00	29,52	18,16	11,35	0,00				1	1		1				11,75	11,78
	10:00	27,55	16,91	10,64	0,00				1	1		1				10,91	10,94
	11:00	26,65	16,87	9,78	0,00				1	1		1				10,12	10,13
	12:00	27,59	17,52	10,07	0,00				1	1		1				10,83	10,87
	13:00	28,05	21,41	6,64	0,00				1	1		1		2		6,99	10,27
	14:00	25,74	21,73	4,01	0,00				1	1		1		2		4,12	8,16
	15:00	27,27	19,20	8,07	0,00				1	1		1				8,17	10,70
	16:00	27,49	18,04	9,46	0,00				1	1		1				9,61	10,92
	17:00	30,05	20,93	9,12	0,00				1	1		1				9,32	11,73
	18:00	34,41	26,86	7,55	0,00				1	1	1	1				8,34	13,11
	19:00	36,94	30,20	6,74	0,00				1	1	1	1				6,86	13,73
	20:00	35,96	29,22	6,74	0,00				1	1	1	1				6,86	13,73
	21:00	32,99	26,25	6,74	0,00				1	1	1	1				6,86	12,33
	22:00	28,84	22,10	6,74	0,00					1	1	1				6,86	10,35
	23:00	24,54	17,80	6,74	0,00					1	1	1				6,86	9,28

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 07:30 και στις 12:30, λόγο προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης