

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Α Ρ Ρ Ε Υ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025	00:00	28,74	21,62	7,12	0,00			1	1		1	1				9,81	9,73
	01:00	25,92	21,36	4,56	0,00			1			1	1				10,49	10,37
	02:00	24,58	21,32	3,26	0,00			1			1	1				9,66	9,61
	03:00	23,86	20,77	3,09	0,00			1			1	1				8,92	8,88
	04:00	23,29	19,17	4,12	0,00			1			1	1				8,33	8,27
	05:00	23,27	19,24	4,03	0,00			1			1	1				8,29	8,30
	06:00	24,27	20,52	3,75	0,00			1			1	1				9,19	9,18
	07:00	28,28	24,93	3,35	0,00			1		1	1	1				8,39	8,41
	08:00	31,42	28,29	3,13	0,00			1		1	1	1				10,85	10,87
	09:00	32,73	28,69	4,03	0,00			1		1	1	1				9,33	9,25
	10:00	33,50	27,54	5,96	0,00				1	1	1	1				12,73	12,85
	11:00	34,50	25,77	8,73	0,00				1	1	1	1				13,54	13,57
	12:00	35,84	25,55	10,29	0,00			1		1	1	1				13,72	13,72
	13:00	36,21	26,04	10,17	0,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	14:00	33,61	23,78	9,83	0,00			1		1	1	1				13,06	13,00
	15:00	32,14	20,65	11,50	0,00					1	1	1				12,85	12,88
	16:00	32,22	20,36	11,86	0,00					1	1	1				12,88	12,89
	17:00	33,88	21,77	12,12	0,00					1	1	1				13,45	13,46
	18:00	36,75	25,04	11,71	0,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	19:00	37,60	25,64	11,96	0,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	20:00	37,84	24,74	13,10	0,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	21:00	34,30	27,83	6,48	0,00			1	1	1	1	1				7,41	11,07
	22:00	32,30	31,45	0,86	0,00			1	1	1	1	1				1,02	6,22
	23:00	29,81	28,96	0,85	0,00			1	1	1	1	1				1,00	5,00

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στις 21:17 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω πυρκαγιάς.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης