

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025	00:00	25,84	19,55	6,29			1		1		1				7,81	8,52
	01:00	23,37	17,72	5,66			1		1		1				7,07	7,02
	02:00	22,64	17,74	4,90			1		1		1				6,30	6,28
	03:00	22,15	17,37	4,79			1		1		1				5,84	5,79
	04:00	22,15	17,21	4,94			1		1		1				5,77	5,79
	05:00	23,35	17,58	5,77			1		1		1				6,89	6,92
	06:00	27,58	19,83	7,75					1	1	1		3		10,53	10,76
	07:00	34,10	24,95	9,15					1	1	1				12,63	12,78
	08:00	39,50	29,34	10,17			1	1	1		1				13,73	13,73
	09:00	43,11	32,15	10,96			1	1	1		1				13,73	13,73
	10:00	44,33	33,46	10,87		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	44,64	33,89	10,74		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	45,77	34,69	11,08		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	45,73	34,53	11,20		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	45,37	33,75	11,62		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	44,78	34,08	10,70			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	45,52	34,33	11,19			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	47,35	36,58	10,77			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	48,85	38,32	10,52		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	48,70	37,82	10,88		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	46,92	36,30	10,63		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	42,14	32,96	9,18			1	1	1	1	1				13,72	13,72
	22:00	36,85	26,96	9,89				1	1	1	1				13,41	13,37
	23:00	31,52	22,95	8,57				1	1	1	1				11,94	11,97

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης