

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Υ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025	00:00	29,69	28,28	1,41	0,00				1	1	1	1				9,18	9,13
	01:00	26,36	24,34	2,02	0,00				1	1	1	1				5,78	5,77
	02:00	25,66	22,26	3,40	0,00				1	1	1	1				5,02	5,02
	03:00	24,91	22,20	2,71	0,00				1	1	1	1				4,27	4,28
	04:00	24,77	21,76	3,01	0,00				1	1	1	1				4,12	4,10
	05:00	25,86	21,87	3,99	0,00				1	1	1	1				5,13	5,18
	06:00	30,45	24,67	5,78	0,00				1	1	1	1				9,55	9,65
	07:00	37,63	32,39	5,24	0,00				1	1	1	1		1		13,60	13,62
	08:00	43,28	39,10	4,17	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	09:00	47,28	41,27	6,00	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	10:00	48,47	40,34	8,13	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	11:00	48,87	41,70	7,17	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	12:00	50,19	44,21	5,99	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	13:00	48,63	42,69	5,95	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	14:00	47,08	38,93	8,15	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	46,16	35,53	10,64	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	46,50	35,57	10,93	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	48,56	36,21	12,35	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	52,33	39,28	13,05	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	52,03	39,11	12,92	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	49,35	36,51	12,84	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	44,57	32,00	12,58	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	39,03	28,48	10,56	0,00			1	1	1	1	1				12,82	12,79
	23:00	33,77	24,32	9,45	0,00			1	1		1	1				11,39	11,53

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης