

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025	00:00	26,90	24,89	2,02	0,00			1	1		1	1				2,18	6,38
	01:00	24,83	17,34	7,49	0,00			1			1	1				8,83	9,29
	02:00	23,61	16,25	7,36	0,00			1			1	1				8,66	8,63
	03:00	22,87	17,19	5,68	0,00			1			1	1				7,90	7,88
	04:00	22,28	17,51	4,76	0,00			1			1	1				7,28	7,26
	05:00	22,20	19,05	3,16	0,00			1			1	1				7,22	7,20
	06:00	22,81	18,92	3,89	0,00			1			1	1				7,74	7,81
	07:00	25,13	21,35	3,78	0,00			1			1	1				9,32	9,27
	08:00	27,43	22,68	4,74	0,00			1	1		1	1				8,06	8,09
	09:00	29,18	25,19	3,99	0,00			1	1		1	1				8,92	8,92
	10:00	30,19	24,63	5,56	0,00			1	1		1	1		1		10,52	10,61
	11:00	31,09	22,87	8,21	0,00			1	1		1	1		1		11,46	11,45
	12:00	32,35	23,25	9,11	0,00			1	1		1	1				12,91	12,91
	13:00	32,80	23,20	9,60	0,00			1	1		1	1				13,16	13,12
	14:00	30,83	21,75	9,07	0,00				1		1	1				12,40	12,35
	15:00	28,51	19,40	9,11	0,00				1		1	1				11,40	11,43
	16:00	28,48	17,80	10,68	0,00				1		1	1				11,36	11,39
	17:00	30,53	19,84	10,68	0,00				1		1	1				12,18	12,21
	18:00	33,02	24,62	8,40	0,00			1	1		1	1				13,00	13,07
	19:00	34,96	25,55	9,41	0,00			1	1		1	1				13,71	13,72
	20:00	35,20	26,27	8,93	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	21:00	36,04	26,99	9,05	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	22:00	32,80	24,87	7,92	0,00			1	1		1	1				12,28	12,23
	23:00	29,17	23,07	6,10	0,00			1	1		1	1				8,88	8,78

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης