

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025	00:00	27,02	21,89	5,13				1		1	1				10,87	10,83
	01:00	24,29	20,66	3,64				1		1	1				9,16	9,12
	02:00	23,28	22,00	1,28				1		1	1				8,16	8,17
	03:00	22,76	22,76	0,00				1		1	1				7,62	7,61
	04:00	22,74	22,74	0,00				1		1	1				7,55	7,57
	05:00	23,92	23,92	0,00				1	1	1	1				6,06	5,87
	06:00	28,02	27,51	0,51				1	1	1	1				7,18	7,29
	07:00	34,27	33,01	1,27				1	1	1	1		1		11,93	11,88
	08:00	39,22	37,75	1,47			1	1	1	1	1		1		12,84	12,88
	09:00	41,28	39,76	1,52			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	10:00	41,34	39,65	1,70			1	1	1	1	1		2		13,72	13,72
	11:00	41,00	39,07	1,93			1	1	1	1	1		2		13,68	13,66
	12:00	42,08	38,57	3,51			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	13:00	41,66	37,24	4,42			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	40,75	35,98	4,77			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	40,42	35,79	4,62			1	1	1	1	1				13,70	13,70
	16:00	41,92	36,22	5,70			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	46,19	40,71	5,47		1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	18:00	48,79	45,65	3,15		1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	19:00	48,42	45,71	2,71		1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	20:00	46,15	44,57	1,57		1	1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	21:00	42,42	42,06	0,36		1	1	1	1	1	1		2		13,28	13,24
	22:00	37,16	36,40	0,76		1	1	1	1	1	1				9,08	8,90
	23:00	31,68	30,55	1,13			1	1	1	1	1				7,06	7,19

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης