

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025	00:00	29,61	19,38	10,23	0,00			1			1	1				11,19	11,23
	01:00	26,35	16,75	9,60	0,00			1			1	1				10,57	10,57
	02:00	25,55	16,48	9,07	0,00			1			1	1				10,22	10,22
	03:00	24,76	17,86	6,90	0,00			1			1	1				9,25	9,77
	04:00	24,51	15,97	8,54	0,00			1			1	1				9,50	9,50
	05:00	25,01	15,60	9,41	0,00			1			1	1				9,90	9,91
	06:00	27,51	18,33	9,18	0,00			1			1	1				10,95	10,98
	07:00	31,50	23,90	7,60	0,00			1		1	1	1		1		11,89	11,92
	08:00	36,96	25,81	11,15	0,00			1	1	1	1	1				13,35	13,37
	09:00	40,14	29,32	10,81	0,00			1	1	1	1	1				13,64	13,67
	10:00	41,63	32,02	9,62	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	42,87	36,61	6,26	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	45,81	40,88	4,93	0,00		1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	13:00	45,52	37,93	7,59	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	42,23	35,57	6,66	0,00		1	1	1	1	1	1				13,38	13,35
	15:00	40,10	35,00	5,10	0,00		1	1	1	1	1	1				11,76	11,79
	16:00	40,81	36,60	4,22	0,00		1	1	1	1	1	1				12,42	12,43
	17:00	42,95	38,78	4,17	0,00		1	1	1	1	1	1				13,53	13,55
	18:00	48,00	44,25	3,75	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	19:00	48,35	44,98	3,36	0,00		1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	20:00	45,91	43,06	2,85	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	21:00	41,71	36,64	5,08	0,00		1	1	1	1	1	1				12,98	12,94
	22:00	37,16	32,09	5,07	0,00			1	1	1	1	1				11,21	11,27
	23:00	32,55	27,29	5,26	0,00			1	1		1	1				11,92	12,12

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης