

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 15 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Α/Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 15 Απριλίου 2025	00:00	24,91	23,89	1,02	0,00				1	1	1	1				5,34	5,47
	01:00	21,82	20,06	1,76	0,00				1	1	1					6,81	6,79
	02:00	20,97	18,07	2,90	0,00				1	1	1					6,14	6,33
	03:00	20,36	19,54	0,81	0,00		1		1	1						7,02	7,03
	04:00	20,24	20,01	0,23	0,00		1		1	1						6,15	6,13
	05:00	21,09	20,74	0,35	0,00	1	1		1	1						5,67	5,71
	06:00	23,51	23,38	0,13	0,00	1	1		1	1				6		7,52	7,60
	07:00	27,70	27,70	0,01	0,00	1	1		1	1				9		10,12	10,06
	08:00	31,37	31,37	0,00	0,00	1	1		1	1	1			7		10,82	10,68
	09:00	31,64	31,64	0,00	0,00	1	1		1	1	1			3		10,51	10,49
	10:00	29,54	29,54	0,00	0,00	1	1		1	1	1			2		8,54	8,46
	11:00	28,40	28,40	0,00	0,00				1	1	1	1				7,68	7,70
	12:00	28,28	28,28	0,00	0,00				1	1	1	1				7,67	7,66
	13:00	27,65	27,65	0,00	0,00				1	1	1	1				7,04	6,97
	14:00	28,16	28,16	0,00	0,00				1	1	1	1				7,48	7,47
	15:00	26,42	26,42	0,00	0,00				1	1	1	1				5,84	5,80
	16:00	26,20	25,50	0,70	0,00				1	1	1	1				5,54	5,56
	17:00	27,30	25,49	1,81	0,00				1	1	1	1				6,58	6,63
	18:00	30,70	28,64	2,05	0,00				1	1	1	1				9,89	10,03
	19:00	33,55	31,79	1,76	0,00		1		1	1	1	1				11,60	11,55
	20:00	37,26	36,41	0,85	0,00		1		1	1	1	1				13,53	13,55
	21:00	37,39	37,33	0,05	0,00		1		1	1	1	1				13,64	13,64
	22:00	33,70	33,58	0,13	0,00		1		1	1	1	1				10,91	10,79
	23:00	28,91	28,70	0,21	0,00				1	1	1	1				7,99	7,99

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης