

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε ι ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025	00:00	20,79	20,17	0,62	0,00			1	1		1					5,85	5,81
	01:00	19,15	18,74	0,41	0,00			1	1		1					4,21	4,18
	02:00	18,31	17,87	0,44	0,00			1	1		1					3,38	3,37
	03:00	17,84	17,03	0,80	0,00			1	1		1					2,85	2,85
	04:00	17,78	16,56	1,22	0,00			1	1		1					2,80	2,78
	05:00	18,47	17,94	0,53	0,00			1	1		1					3,42	3,44
	06:00	19,87	19,84	0,03	0,00			1	1		1					4,64	4,69
	07:00	23,34	23,34	0,00	0,00		1	1	1		1					6,18	6,23
	08:00	25,03	24,85	0,18	0,00		1	1	1		1					7,55	7,56
	09:00	24,93	24,75	0,18	0,00		1	1	1		1					7,59	7,59
	10:00	25,12	25,06	0,06	0,00		1	1	1		1					6,76	6,52
	11:00	24,70	24,17	0,53	0,00			1	1	1	1					3,12	3,19
	12:00	24,87	23,62	1,25	0,00			1	1	1	1					4,37	4,36
	13:00	24,48	23,79	0,69	0,00				1	1	1			1		6,95	7,23
	14:00	22,38	21,84	0,54	0,00				1	1	1					7,24	7,14
	15:00	20,61	20,43	0,18	0,00				1	1	1					5,46	5,46
	16:00	21,58	21,53	0,05	0,00				1	1	1					6,38	6,42
	17:00	22,44	22,44	0,00	0,00				1	1	1					7,15	7,21
	18:00	26,26	26,26	0,00	0,00			1	1	1	1					6,90	6,75
	19:00	28,65	28,56	0,09	0,00			1	1	1	1					8,09	8,12
	20:00	31,95	31,48	0,47	0,00		1	1	1	1	1					10,23	10,27
	21:00	31,71	30,39	1,32	0,00		1	1	1	1	1					10,81	10,75
	22:00	27,38	25,18	2,20	0,00			1	1	1	1					7,26	7,17
	23:00	23,46	20,95	2,50	0,00			1	1	1	1					6,58	6,69

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης