

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025	00:00	27,14	25,52	1,62				1	1	1	1				6,66	6,55
	01:00	24,26	23,05	1,22					1	1	1				5,77	6,15
	02:00	23,33	22,84	0,49					1	1	1				8,21	8,20
	03:00	22,70	21,63	1,07					1	1	1				7,57	7,56
	04:00	22,38	20,39	1,98					1	1	1				7,15	7,22
	05:00	23,93	18,87	5,06					1	1	1				8,70	8,77
	06:00	27,76	23,28	4,49			1			1	1		3		10,93	10,97
	07:00	34,62	30,53	4,09			1	1	1	1	1		2		10,91	10,80
	08:00	37,58	33,57	4,02			1	1	1	1	1				11,60	11,62
	09:00	37,31	33,82	3,49			1	1	1	1			7	1	13,60	13,60
	10:00	36,65	33,88	2,77			1	1	1	1	1		5		12,03	11,96
	11:00	35,04	32,09	2,95			1	1	1	1	1				9,07	9,06
	12:00	34,51	32,02	2,49			1	1	1	1	1				8,52	8,51
	13:00	34,25	30,80	3,45			1	1	1	1	1				8,15	8,20
	14:00	34,21	29,29	4,92			1	1	1	1	1				8,18	8,26
	15:00	36,28	30,30	5,98			1	1	1	1	1				10,09	10,22
	16:00	40,25	31,78	8,47			1	1	1	1	1				13,47	13,49
	17:00	45,69	38,40	7,29		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	48,99	41,71	7,29		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	49,02	41,53	7,49		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	46,77	39,69	7,08		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	43,00	38,47	4,52		1	1	1	1	1	1				13,56	13,53
	22:00	37,41	31,58	5,83			1	1	1	1	1				10,81	10,74
	23:00	31,92	24,50	7,42			1	1		1	1				11,03	11,18

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 06:15 και στις 09:20 λόγω βλάβης στην G9.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης