

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025	00:00	28,38	23,61	4,77	0,00			1	1		1	1				8,05	8,08
	01:00	25,41	19,99	5,41	0,00				1		1	1				9,93	10,08
	02:00	24,41	19,98	4,43	0,00				1		1	1				8,97	9,27
	03:00	23,50	20,82	2,69	0,00				1		1	1				8,38	8,41
	04:00	23,06	18,73	4,33	0,00				1		1	1				7,93	7,90
	05:00	23,24	18,14	5,10	0,00				1		1	1				8,07	8,07
	06:00	25,03	18,26	6,77	0,00				1		1	1				9,78	9,80
	07:00	27,77	21,80	5,97	0,00				1		1	1				10,73	10,75
	08:00	30,46	25,00	5,45	0,00			1	1		1	1				10,89	10,89
	09:00	31,21	26,64	4,57	0,00			1	1		1	1				10,72	10,71
	10:00	32,19	26,79	5,40	0,00			1	1		1	1				11,63	11,63
	11:00	32,25	26,33	5,92	0,00			1	1		1	1				11,81	11,82
	12:00	32,72	28,92	3,80	0,00			1	1		1	1				11,50	11,26
	13:00	32,60	29,86	2,73	0,00			1	1	1	1	1				6,61	6,59
	14:00	29,13	26,64	2,49	0,00			1	1	1	1	1				3,21	3,16
	15:00	29,04	24,98	4,06	0,00			1	1		1	1				6,87	7,19
	16:00	33,80	28,73	5,07	0,00			1	1		1	1				12,11	12,01
	17:00	37,21	34,23	2,97	0,00			1	1	1	1	1				11,08	11,17
	18:00	41,85	37,34	4,51	0,00			1	1	1	1	1				13,71	13,71
	19:00	43,55	38,48	5,07	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	42,38	38,17	4,21	0,00		1	1	1	1	1	1				13,55	13,51
	21:00	39,02	34,75	4,27	0,00		1	1	1	1	1	1				11,63	11,58
	22:00	34,39	29,14	5,25	0,00			1	1	1	1	1				10,38	10,49
	23:00	29,82	25,49	4,33	0,00				1	1	1	1				9,29	9,22

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης