

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡΕΤΕ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	00:00	24,54	24,42	0,12	0,00				1	1	1	1				5,22	5,38
	01:00	21,75	21,50	0,25	0,00				1		1	1				6,65	6,64
	02:00	20,78	20,41	0,38	0,00				1		1	1				5,68	5,66
	03:00	20,01	19,70	0,30	0,00				1		1	1				4,89	4,87
	04:00	19,75	19,73	0,02	0,00				1		1	1				4,61	4,61
	05:00	20,94	20,94	0,00	0,00				1		1	1				5,69	5,74
	06:00	23,31	23,31	0,00	0,00				1		1	1				7,60	7,38
	07:00	27,03	27,03	0,00	0,00				1	1	1	1				6,25	6,36
	08:00	28,91	28,91	0,00	0,00				1	1	1	1				8,17	8,22
	09:00	28,54	28,54	0,00	0,00				1	1	1	1				7,92	7,89
	10:00	27,22	27,22	0,00	0,00				1	1	1	1				6,66	6,60
	11:00	26,79	26,73	0,06	0,00				1	1	1	1				6,19	6,14
	12:00	25,78	25,07	0,71	0,00				1	1	1	1				5,17	5,14
	13:00	25,84	25,17	0,67	0,00				1	1	1	1				5,02	5,23
	14:00	24,37	23,51	0,86	0,00				1	1	1	1				3,77	3,75
	15:00	23,01	22,19	0,82	0,00				1	1	1	1				2,44	2,41
	16:00	22,95	21,99	0,96	0,00				1	1	1	1				2,24	2,28
	17:00	24,59	23,17	1,42	0,00				1	1	1	1				3,89	3,91
	18:00	27,13	25,58	1,55	0,00				1	1	1	1				6,37	6,44
	19:00	30,26	28,02	2,24	0,00				1	1	1	1				9,43	9,52
	20:00	35,11	32,63	2,48	0,00		1		1	1	1	1				13,07	13,08
	21:00	34,69	33,09	1,60	0,00		1		1	1	1	1				11,77	11,73
	22:00	31,11	30,09	1,01	0,00				1	1	1	1				10,16	10,12
	23:00	26,95	25,76	1,18	0,00				1	1	1	1				6,48	6,39

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης