

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025	00:00	20,69	18,57	2,11	0,00			1	1		1					5,84	5,71
	01:00	19,06	17,14	1,92	0,00			1	1		1					5,35	5,34
	02:00	18,20	14,32	3,88	0,00				1		1					5,80	5,90
	03:00	17,96	11,83	6,13	0,00				1		1					7,20	7,20
	04:00	17,95	13,22	4,73	0,00				1		1					7,17	7,17
	05:00	18,67	13,30	5,37	0,00				1		1					7,46	7,45
	06:00	20,01	15,55	4,46	0,00			1	1		1					6,30	6,23
	07:00	23,32	18,56	4,76	0,00			1	1		1					8,16	8,17
	08:00	27,52	18,78	8,74	0,00			1	1		1					10,95	10,98
	09:00	28,75	21,32	7,43	0,00			1	1		1			2		8,74	11,11
	10:00	29,56	18,38	11,18	0,00			1	1	1	1					11,83	11,83
	11:00	28,22	18,35	9,87	0,00		1		1	1	1					10,12	11,07
	12:00	26,02	20,45	5,57	0,00		1		1	1	1					5,61	8,97
	13:00	25,47	15,65	9,82	0,00				1	1	1					10,19	10,19
	14:00	23,82	14,93	8,89	0,00	1			1		1					9,56	9,51
	15:00	22,52	13,68	8,84	0,00	1			1		1					9,00	9,00
	16:00	22,72	13,83	8,89	0,00	1			1		1					9,08	9,08
	17:00	24,34	15,85	8,49	0,00	1			1		1					9,01	9,61
	18:00	27,10	20,52	6,58	0,00				1	1	1					6,86	10,81
	19:00	29,78	23,04	6,74	0,00			1	1	1	1					6,86	11,50
	20:00	32,30	25,54	6,76	0,00			1	1	1	1					6,86	11,77
	21:00	31,15	24,41	6,74	0,00			1	1	1	1					6,86	10,72
	22:00	27,31	22,65	4,66	0,00			1	1	1	1					4,82	7,51
	23:00	23,59	19,68	3,91	0,00			1	1		1					4,00	7,97

Στο διάστημα από 09:10 έως 12:45 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Από τις απογευματινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης